



PÄÄSTEAMET

Galina Meng  
KÜ Amburi 17  
amburi17@mail.ee

Teie 09.06.2026 nr

Meie 17.06.2026 nr 7.1-1/4020-2

## Vastus päringule

Austatud Galina Meng

Täna Teid pöördumise eest!

Kuna Te ei ole pöördumisele lisanud konkreetseid plaane, jooniseid ega täpset infot selle kohta, milline korteriühistu on aia rajanud, kus see täpselt paikneb ning millise sisetee läbipääsust on jutt, ei ole võimalik käesoleva info põhjal hinnata konkreetse lahenduse vastavust tuleohutusnõuetele.

Üldpõhimõttena kehtib siiski, et hoonetele peab olema tagatud nõuetekohane juurdepääs, sealhulgas päästetehnika ligipääs. Tuleohutusnõuete kohaselt peab päästetehnikaga olema võimalik pääseda hoone sissepääsude, hädaväljapääsude ning päästemeeskonna sisenemisteede vahetusse lähedusse.

Näiteks:

- ühe korteriga elamu puhul peab päästetehnika pääsema kuni 50 meetri kaugusele hoone peasissepääsust;
- juurdepääsutee minimaalne laius peab olema üldjuhul vähemalt 3,5 meetrit.

Amburi tn kortermajadele on päästetehnika ligipääs Amburi tänavalt tagatud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janek Sõnum  
Harjumaa päästepiirkonna juhataja  
Põhja päästekeskus

Helina Allos  
+372 51932178  
helina.allos@paasteamet.ee