



**TINGMÄRGID**

	Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus
	Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud jaotuskilp
	Katastriüksuse piir
	Projekteeritud HEKA1VM630 alajaam
	Altren projekt projekteeritud trassid
	Planeeritav tänavavalgustus
	Planeeritav sademeveekanalisatsiooni trass
	Planeeritav kanalisatsioonitrass
	Planeeritav veetrass
	Planeeritav sidetrass

**MÄRKUSED:**

- Elektrileivi OÜ projekteerimisülesanne nr 431472
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjääljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasisäidetav pinnas tihendada.
- Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:  
- Altrenprojekt koostatud

- Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 47 lõikest 6 ei tohi дренаaži maa-ala maakasutus kahjustada дренаaži ning maaparandussüsteem peab selle kasutamise kestel vastama MaaParS § 5 lõigetel 1-8 esitatud maaparandussüsteemi nõuetele ja MaaParS § 47 alusel peab olema tagatud maaparandussüsteemi chitiste ja rajatiste korrahooid ning toimimisvõime.
- Maaparandussüsteemi kahjustanud isik peab sellest viivitamata teavitama maaparandussüsteemi omanikku, PTA-d ja Keskkonnaametit ning kõrvaldama tekitatud kahjustuse (MaaParS § 44 lg 3).
- Tööde käigus дренаaži vigastamise korral tuleb vigastatud drenaažitorud kaevu ulatuses asendada sobiva toruga, sealjuures tuleb tagada ühenduskohtade pinnasetihedus ning kollektori siseläbimõõt ei tohi väheneda. Lisaks tuleb välistada asendatud toru läbi paandumine. Igast suletavast kaevikust ja asendatud uuest drenaažitorustikust tuleb teha fotod ning fotodele tuleb lisada foto tegemise asukoha koordinaadid (fotomaterjal ja koordinaatide andmed tuleb säilitada ning esitada PTA-le tõendusmaterjalina koos teostusjoonisega peale tööde lõppu).

Telliju:			Address: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 25.03.2023
Töö nimetus:	Laose, Pepra ja Rohu tn eramute liitumised Rāni alevik Kambja vald Tartu maakond (LR8472) TÕOPROJEKT		Reg nr: 11445550	Töö nr: LR8472
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN		Telefon: 59089993	Joonise nr: 01
			e-mail: lauri.visnapuu@enersense.com	Mõõtka: M 1:1
			Projekteerija: Lauri Visnapuu	Muudatus: Ver 1
			Kontrollija: Tanel Heering	