

## Anna Renžina

---

**Saatja:** Anna Renžina  
**Saatmisaeg:** esmaspäev, 15. aprill 2024 15:17  
**Adressaat:** 'info@maxima.ee'  
**Teema:** Järelkontroll Smuuli maxima  
**Manused:** DIGI ettekirjutus 2018 (1) (1).pdf

**Tähtsus:** Kõrge

Tere

11.12.2018 on Päästeamet andnud MAXIMA EESTI osaühingule ettekirjutuse nr 7.2-6.2/2522, milles sisalduva ettekirjutusega kohustati:

1. Elektrikilbiruumi vahelaest uute läbi minevate elektrikaablite ümbrused tihendada mittepõleva materjaliga.
3. Tagada põlevmaterjali ladustamine kaubandushoone välisseinas olevatest ukse-, akna- või muust avadest vähemalt nelja meetri kaugusel.
4. Tähistada varuväljapääs laadimissillal valgustatud evakuatsioonimärgiga ning paigaldada lao tõstevärava juures evakuatsioonitee suunamismärk nii, et märgil näidatud suunas liikudes juhitakse isik evakuatsioonipääsu suunas ja see oleks nähtav kogu evakuatsioonitee ulatuses.
6. Määrata evakuatsiooniuste kontrolli ning hoolduse eest vastutav isik ning teostada uste regulaarset kontrolli nõuetekohase talituse tagamiseks hädaolukorras.
7. Koristaja ruumi uks, põlevvedelike hoiukoht tähistada „Tuleohtlik aine“ ohutusmärgiga.
8. Tagada tulekahjuandurite täiendavalt paigaldamine ruumidesse, mis on anduritega varustamata.
11. Kõrvaldada automaatse tulekustutusüsteemi hooldusel 27.03.2018 tuvastatud puudused.
12. Tagada ventilatsioonisüsteemis asuvate tuletõkkeklappide kontroll ja vajadusel ka hooldus. Teostatud hooldustööd fikseerida kirjalikult.
13. Turvalgustusüsteemi hooldusdokumentatsioon vormistada nõuetekohaselt- lisada süsteemi kirjeldus/paiknemisskeem hooldusjuhendi koosseisu.
14. Tagada kaubandushoone evakuatsiooniskeemi täiendamine selliselt, et sellel oleksid välja toodud kõik ruumid ja liikumisteed laos vastavalt hoones reguleeritud evakuatsiooniga.

Ettekirjutuse punktide täitmise tähtajad saabusid ajavahemikus 2019-2020.

15.04.2024 seisuga eelpoolnimetatud ettekirjutuse täitmisest Päästeametit teavitatud ei ole. Palume anda tagasisidet kas ja kuidas (lisada tõendusmaterjal: pildid, dokumendid, vms) on ettekirjutuse punkt täidetud/täitmata **hiljemalt 23.04.2024.**

**Ettekirjutuse tõendusmaterjali edastamata jätmisel, loetakse ettekirjutus mitte täidetuks ning rakendub sunniraha vastavalt ettekirjutuse sunniraha hoiatusele.**

Lugupidamisega

**Anna Renžina**  
ohutusjärelvalve büroo  
inspektor  
mob: +372 5360 7604  
[anna.renzina@rescue.ee](mailto:anna.renzina@rescue.ee)

**PÄÄSTEAMET**

Erika 3 | 10416 Tallinn

[rescue.ee](http://rescue.ee)

[ohutusportaal.paastemet.ee](http://ohutusportaal.paastemet.ee)

