



PÄÄSTEAMET

Üllar Laid
Hiiumaa Vallavalitsus
valitsus@hiiumaa.ee

Teie 04.03.2024 nr 9-6.1/603

Meie 15.03.2024 nr 7.2-3.4/1240-2

Ida-Punkt kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Austatud Üllar Laid

Päästeameti Lääne päästekeskus esitab Hiiumaa Vallavalitsusele Ida-Punkt kinnistu detailplaneeringu eskiisile ettepanekud .

Seletuskirjas p.1.5.8- Hooned planeeringualal on ühe- ja kahekorruselised ja kõrgusega kuni 8,0 m. Planeeritud hoonestus kuulub tulepüsivuse seisukohalt klassi TP3.

Põhijoonisel, kruntide ehitusõigus- korruste arv-Hoonete lubatud suurim korruselisus - 2 / -1

Juhime tähelepanu, et TP3 klassi ehitise maksimaalne kõrgus on lubatud kuni 9 meetrit ja lubatud korruste arv on kuni 2.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Galina Kiivit
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Galina Kiivit
+372 4725105
galina.kiivit@rescue.ee