



PÄÄSTEAMET

Kristiina Ott-Rätsepp

Teie 03.11.2025 nr 12-1/472-11

Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee

Meie 03.12.2025 nr 7.2-3.1/6709-1

**Naage küla Ojasuu tee 4 maaüksuse ja
lähiala detailplaneering
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Kristiina Ott-Rätsepp

Päästeamet palub täpsustada seletuskirjas lk 13 fikseeritud info kustutusvee kohta.

Punktis 9.1. „Vesi ja kanalisatsioon“ on viidatud siseministri 18.02.2021.a määrusele nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“, mille kohaselt hajaasustusega piirkonna üksik- ja kaksikelamutele ning nende abihoonetele ei nähta ette eraldi välist veevõtukohta kustutusveele, vaid või kasutada esimest nõuetele vastavat veevõtukohta.

Samas punktis on fikseeritud, et vajalik tulekustutusvesi tulekustutuseks $Q=5$ l/s 3 tunni jooksul saadakse planeeritava ala ligiduses (ca 150m) olemasolevast looduslikust allikatoitega veekogust. Palun täpsustage SiM määruse punkt, mis lubaks 5 l/s 3 tunni jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Nimtsuk
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästkeskus

kirill.nimtsuk@paasteamet.ee