

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Kuusk, Arno			Isiku- või registrikood 38208210236
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Kärdla linn, Metsa tn, 35a	Sihtnumber 92413	Maakond Hiiu maakond
	Telefon 526 7075	e-post arnokuusk@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi		
	Telefon	e-post	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tööstuse tee 30 Kõrgessaare alevik Hiiumaa vald Hiiu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 39201:004:6140	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 75 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Detailplaneeringuala elektrivarustus lahendada AJ Lauri:(Hiiu) F1 õhuliini baasil. Krunt 1 toiteks paigaldada mastikilp õhuliini mastile 4-5 ning krunt 2 toiteks paigaldada mastikilp mastile 4-6. Krunt 3 toide näha ette sokliil liitumiskilbiga, mis saab toite maakaabliga õhuliini mastilt 4-7.
2. Elektritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.
3. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana.
4. Elektri kaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektri kaablite kaitsetsoonidesse.
5. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ lääne piirkonna elektrivõrgu inseneri poole (Samuli Martin, tel. 54400299, samuli.martin@elektrilevi.ee).
6. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ'ga. Projektide kooskõlastamist on võimalik teostada läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel:
<https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
7. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
8. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Samuli Martin

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+37254400299 | Samuli.Martin@elektrilevi.ee

Koostatud: 09.06.2025**Kehtib kuni:** 09.06.2027