



Side trassi sügavus 48.43; EH2000

MÄRKUSED

- \*Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.
- \*Suundpuurimise töödega peab olema tagatud olemasolevate võrkude kaitse ja vajadusel nende toetamine. Enne puurimistöösid võtta ühendust puurforuga ristuvate tehnovõrkude valdajatega- teavitada järelevalvet.
- \*Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel võrguvaldaja esindaja juuresolekul.

Tellija: Enefit Connect OÜ			Aadress: Ringtee 63a Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 04.01.2024
Töö nimetus:	Ürgoru tänav 14 peakaitsme suurendamine. Veskimäe küla Kastre vald Tartu maakond		Reg nr: 11445550	Telefon/fax: 53 49 75 65	Töö nr: LC0144
Joonise nimetus:	Ristnevälja joonis	e-mail: Siim.Sulamagi@enersense.com		Projekteeris: Siim Sulamägi	Joon nr: TL-2-01
		Kontrollis: Siim Holtsmann		Moodikava: / A3	
				Muudatus: Ver 1	