



PÄÄSTEAMET

/* ASUTUSESISEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Raul Tohv
Võru Linnavalitsus
info@voru.ee

Teie 07.12.2023 nr 20-0871-VLV/164

Meie 11.01.2024 nr 7.2-3.2/8019-2

**Võru Linnas Liiva tn 13, 13a, F. R.
Kreutzwaldi tn 39, 39a, 39b kinnistute ja
lähiala detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Võru maakonnas Võru linnas Liiva tn 13, 13a, F. R. Kreutzwaldi tn 39, 39a, 39b kinnistute ja lähiala detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Planeeringu seletuskiri on puudulik. Seletuskirja punktis 5.10 viidatakse seletuskirja punktile 4.4 mida seletuskirja koosseisus tegelikult ei eksisteeri.

Seletuskirja punktis 5.10 on kirjeldatud tuletõrje veevarustuse vajaliku veevooluhulka. Jääb arusaamatuks mille alusel sellised veevooluhulgas on määratud ning ei ole ka kirjeldatud kuidas ja missugustest veevõtukohtadest on tuletõrje veevarustuse tagamine planeeritud.

NB! Tuletõrje veevarustuse tagamisel tuleb lähtuda kehtivast Siseministri 18.02.2021 a määrusest nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord „

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Võru Linnavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Lempu
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@rescue.ee

Lõuna päästkeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 628 2000 / louna@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585