



TRANSPORDIAMET

Jõgeva Vallavalitsus
info@jogeva.ee
Suur tn 5
48306, Jõgeva, Jõgeva maakond

Teie 26.09.2024

Meie 27.09.2024 nr 7.1-2/24/16669-2

**Jõgeva valla Saduküla Mõisavahe tee 38,
biopuhasti, menetlus nr 451965**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Jõgeva valla Saduküla riigitee 14195 Pööraküla tee kaitsevööndis paiknevale Mõisavahe tee 38 kinnistule (kat tunnus 61101:002:0280) biopuhasti ehitusteatis. Projekteeritud rajatis paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis, km 2,2 ulatuses lähima punktiga ca 7 m kaugusele riigitee katte servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **ei kooskõlasta** Transpordiamet ehitusteatisi 2411201/23885 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest on oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrežiimi muutuse ning reostuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav rajatis jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee