

D Muudatus:
E Muudatus:
F Muudatus:

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON

1. NIMPINGE/VOOL/SAGEDUS 400 V 40 A 50 Hz
2. LÜHISETALUVUS 10 kA
3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFI 25 kW 27.9 kW 0.98 cosfi
4. JUHTMISPINGE ☐ JAH ☒ EI PINGE ____ V Vool ____ A
5. JUHISTIKUTÜÜP ☐ L1N ☐ L1NPE ☐ L1,L2,L3,N ☒ L1,L2,L3,N,PE

EHTUSLIKUD ANDMED

1. Keskuse tüüp ☐ KAPP ☒ KILP ☐ KARP
2. Paigaldusviis ☒ P.PEALNE ☐ SÜVISTATUD KAITSEASTE IP44
3. Kinnitusviis ☐ PÖRAND ☐ SEIN
4. UKSE tüüp ☐ LUKK ☐ RIIV
5. Põhja ehtusviis ☒ AVATUD ☐ TULEKINDEL
6. PINNAKATE ☒ PULBER ☐ TULEKINDEL
7. MÕÖDUD KÕRGUS: ____ LAIUS: ____ SÜGAVUS: ____

SEADMETE INFORMATSIOON

1. Seadmete tüüp ☒ K.KINDEL ☐ LIKUV ☐ MUU
2. Paigutusviis ☒ MOODUL ☐ TSENTRAAL
3. Signaallambid ☐ TORU ☐ HÕÖG ☐ LED
4. Kontrollitud ☒ PAIGALDAJA POOLT ☒ TOOTJA POOLT

KAABLID

1. TOITEKAABLID ☐ ÜLALT ☒ ALT
2. VÄLJUJAVAD JÕUKAABLID ☐ ÜLALT ☒ ALT ☐ INSTRUM.
3. JUHTKAABLID ☐ ÜLALT ☐ ALT ☐ INSTRUM.


TUNNUSELT

1. TÄHISTUS ☒ STANDARD ☐ MUU
2. INSTRUM. NUMMERDUS ☐ INKREMENTAAL ☐ MOODUL ☐ MUU

MÄRKUSED

Väli paigaldis jaotuskeskus, betoonist vundamendiga.

A Muudatus:
B Muudatus:
C Muudatus:



Electrical
Solutions
Tel +372 5045690
info@electricalsolutions.ee
www.electricalsolutions.ee

Lagedi kanti puhke- ja kesksala projekteerimine
Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Kingu tn 6
0.4kV Jaotuskiip

Projekteeris
R. K /28.01.2026
Kontrollis
T. Luka
Kinnitas
T. Luka

Ahela nr.

Leht
1 / 2

Keskuse nr.
JaotusJK

Joonise nr.

Töö nr.
102503

EL-7-03



**Electrical
Solutions**
Tel: +372 5045690
info@electricalsolutions.ee
www.electricalsolutions.ee