

**„Saue linna ja Jõgisoo küla ühendava kergliiklustee ehitusprojekt, riigitee nr. 11 (E265) „Tallinna ringtee“ km. 30,816,“ kooskõlastuste koondtabel**

	KOOSKÕLASTAJA	KOOSKÕLASTUSE NR / KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI	ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUSED
1	Transpordiamet				Kooskõlastamisel, töö tellija
2	Eesti Lairiba Arenduse SA	KK3681HR / 03.06.2022	<p>Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.</p> <p>Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELA SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga.</p> <p>Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.</p> <p>Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELA SA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab AS Connecto Eesti kodulehelt <a href="http://www.connecto.ee">www.connecto.ee</a> või telefonil 5336 4150</p> <p>Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!</p> <p>Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELA SA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.</p> <p>Töökohal peab olema ELA SA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt.</p> <p>Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.</p> <p>Täiendav info telefonil 5336 4150</p> <p>Käesolev kooskõlastus koostati 03.06.2022 Kooskõlastus kehtib kuni 03.06.2024</p>	Digikonteiner	Kooskõlastatud, kaevetööd kaablikaitsevööndis
3	Elering AS				Kooskõlastamisel, kaevetööd kaablikaitsevööndis