Vaade 5
M 1:500

Vaade 4

Puura-Tamme
38901:002:0962

Oja
38901:002:1481

Metsa
38901:002:0950

Vaade 6

Kivi
38901:001:0380

KPL238562 Al 3x240

KM 5,87

Kinnine läbindamine
2xPVC Ø110 1250 N 28 m
Vastavalt ristmeväljа joonisele RV-2

Demonteeritav õhuliin

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 49 m

65 Võru-Räpina tee
38901:002:1140

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 98 m
Tee alt min 1,2 m sügavuselt

KM 5,99

KM 6,02

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 93 m
Truubi põhjast min 1 m ja tee alt min 1,2 m sügavuselt

ETTEVAATUST!
ELASA sidetrass kõrgus
h=77,25 m

ETTEVAATUST!
ELASA sidetrass kõrgus
h=79,51 m

ELASA

Demonteerida AJ Puura

Tõmmitsad asendada toega

Ristmeväli RV-2 (M 1:250)



Vaade 6
M 1:500

Demonteeritava liini sihi suunas
olev tugi tõsta ringi alles jääva liini suunas
Masti põhimõtteline paigutusjoonis
joonisel IP7146-K1-3L5

Sepa
38901:002:0104

Väikse-Kivi
38901:001:0385

38901008 Puusepa-Villa tee
38901:001:0386

65 Võru-Räpina tee
38901:002:1140

KPL238562 Al 3x240

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 202 m

KM 6,31

Vaade 5

Kivi
38901:001:0380

ELASA

Märkused:
1. Ehitustööd toimuvad tee nr 65 kaitsevööndis ja teemaal.
2. Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal:
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 12001G) 05.2024

Kõrgused EH2000 süsteemis

Tingmärke

- 1W2 — Projekteeritud KP maakaabelliin
- 2W1 — Projekteeritud MP maakaabelliin
- Projekteeritud komplektalajaam
- Katastriüksuse piir

Liinide tähistustes on enne kaldjoont
trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Projekt	**Võru-Leevi 10 kV fiidri rekonstrueerimine (I etapp) Puusepa külas Võru vallas Võrumaal**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**
LEONHARD WEISS	Joonis	**Asendiplaani vaated 5-6**			Joonise nr	**IP7146-K1-1**
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	**K. Kangro**		04.06.2024	+372 53045971	Mõõtkava: M 1:500
	Kontrollis	**K. Maaten**			+372 5127053	Staadium:
	Projektijuht					Keel: EST; Leht: 4; Lehti: 4