


Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Tingmärke



Projekteeritud KP maakaabelliin
Projekteeritud MP maakaabelliin
Projekteeritud komplektalajaam
Katastriüksuse piir


Märkused:

1. Ehitustööd toimuvad tee nr 65 kaitsevööndis ja teemaal.
2. Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal:

1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 12001G) 05.2024

Kõrgused EH2000 süsteemis

P. Gerdas - Värja ja Kõrre küla (10711111200113) 03.2024						Teilija		
Projekt Võru-Leevi 10 kv kildri rekonstrueerimine (I etapp) Puusepa külas Võru vallas Võrumaal						Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Joonis				Joonise nr		
		Asendiplaani vaated 3-4				IP7146-K1-1		
		Projekteeris	K. Kangro		04.06.2024	+372 53045971	Mõõtka	M 1:500
		Kontrollis	K. Maaten			+372 5127053	Staadium	
		Projekti juht				Keel	Leht	Leht
						EST	4	4