



87401:001:0004
18199 Viluste-Lindora tee

Projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp LK222609 paigaldada Mäekalda kinnistule, min 7 m kaugusele teest ja 2 m kaugusele sissesõiduteest, teenindusküljega tee suunas.
Ehitada maandus ja pot. ring ning tarbijale kaablikaitseturu, L=2 m.
Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.

Ristumisel teega paigaldada maakaabel kinnisel meetodil min 1,5 m sügavusele 1250N Ø110 kaitseturusse, trass=31 m.

Teepirete all paigaldada maakaabel kinnisel meetodil min 2,5 m sügavusele.

Ristumisel kraaviga paigaldada maakaabel kinnisel meetodil 1 m sügavusele kraavi põhjast 1250N Ø110 kaitseturusse, trass=23 m.

MPL412679
M4 - LK222609
AXPK4G50, trass=263 m, L=280 m.
Paigaldada 1 m sügavusele ja ca 1 m kaugusele tee äärest, 450N Ø110 kaitseturusse.

Märkused: Plaan on mõõdistatud L-EST 97 süsteemis.
Kõrgused EH2000 süsteemis.

- Kinnistu nr., address
- Kinnistu piir (L-EST 97 koordinaatide süsteemis)
- Kinnistu piir (suvalises süsteemis)
- Kinnistu piir (plaanis ja kaardimaterjali alusel)

- TINGMÄRGID:**
- - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitseturus
 - - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil
 - - Projekteeritud liitumiskilp
 - - Projekteeritud puitmast
 - ▶ - Projekteeritud tugi
 - - Olemasolev 10 kV õhuliin
 - - Olemasolev 0,4 kV õhuliin
 - - Katastripiir

A&O MAAMÕÕDUBÜROO OÜ
Põlva Aasa 6
Tel. 799 47 69
Töö nr. 182/23
M 1:500
Maa-ala plaan Mäekalda kinnistu elektriliitumiseks.
Võrumaa, Võru vald, Lindora küla, Tabina küla

| | | | |
|-----------------|---|--------------------|---------------------------|
| Objekti asukoht | Võrumaa Võru vald Lindora küla, Tabina küla | Tegevusliitsentsid | 179 MA, Geodeet nr.176620 |
| Tellija | Leonhard Weiss OÜ | Töö algus | 14.07.2023.a. |
| Töö täitja | Melii Liht | Töö lõpp | 14.07.2023.a. |
| Juhataja | August Parts | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|----------------|------------|------------|-------------------|--|
| Projekt | | Mäekalda kinnistu elektriliitumine. Tabina küla, Võru vald, Võru maakond | | Tellija | | Enefit Connect OÜ | |
| LEONHARD WEISS | | Asendiplaan | | Joonise nr | | LR9469_TP_EL-4-01 | |
| Projekteeris | Raido Rebane | 26.07.2023 | +372 5699 8445 | Möötikava | M 1:500 | | |
| Kontrollis | Andres Mee | 26.07.2023 | +372 511 9005 | Staadium | Tööprojekt | | |
| Projekti juht | | | | Keel | Leht | Lehti | |
| | | | | EST | 1 | 1 | |