



**PÄÄSTEAMET**

Maie Käba  
Suure-Jaani Vallavalitsus  
suure-jaani@suure-jaani.ee

Teie: 14.03.2017 nr 10-4/136

Meie: 17.03.2017 nr 7.2-2.2/4918-2

## **Tõend**

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 25.04.2016 haldusmenetluses nr 7.2-5.2/2054 paikvaatluse Suure-Jaani Kooli hoones ja territooriumil aadressil Tallinna tn 24, Suure-Jaani linn, Viljandi maakond.

Paikvaatlusel avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste kohta on antud Suure-Jaani Haldus AS-ile ettekirjutus järgmiste nõuetega:

1. Rajada „punasest“ evakuatsioonitrepikojast evakuatsioonipäas väljumisega maapinnale, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.  
Tähtaeg: 30.08.2017
2. Paigaldada vana hooneosa evakuatsioonitrepikodadesse ning II ja III korruse koridoridesse evakuatsioonivalgustus, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.  
Tähtaeg: 30.08.2017
3. Eemaldada „Lembitu“ evakuatsioonitrepikoja tuulekoja seintelt põlevmaterjalist katteplaadid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.  
Tähtaeg: 30.08.2017

Tõend on esitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästkeskus

Madis Pintson

+372 799 8602

[madis.pintson@rescue.ee](mailto:madis.pintson@rescue.ee)