

**Võrgu ümberehitus kliendi soovil Rapla linn, Viljandi mnt, 124**

Projekti kood: TC0705

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Osaühing HEPA			Isiku- või registrikood 10060753
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Rapla linn, Viljandi mnt, 124	Sihtnumber 79514	Maakond Rapla maakond
	Telefon 518 9997	e-post info@hepa.ee	
Kontaktisik	Nimi Kaspar Sari		
	Telefon 5550 0105	e-post kaspar@energiaturg.ee	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Viljandi mnt 124 Rapla linn Rapla vald Rapla maakond	
Tarbimiskoht	Katastriüksuse number 67001:010:0030

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED**

Nimitoitpeinge
----------------

**TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED**

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes		Ehituse projektijuht: Martin Tabur Martin.Tabur@enefit.ee Andres Puussaar 53331718. Insener Maateenuse spetsialist: Tiia.Koel@elektrilevi.ee Mobiiltelefon: 52 91 427 Varahaldur: Ivar Viita, 50 30 347		
Projekteerimistöö vastuvõtja		Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas		
Projekt vaja kooskõlastada		Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.		
Märkused		Trimble NIS võrguplaneerimine 489233		

**EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD**

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
<b>Keskpingeliin</b>		
Maakaabelliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m)	AHXAMK-W.3x240+35Cu ca 184 meetrit	

## Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus .
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

## Lisa 2:

Lahendada koos liitumisega LC1117 Viljandi mnt 124 Rapla linn Rapla vald Rapla maakond PK 3X225A liitumine.

Pikendada projektiga LC 1117 projekteeritavaid kaableid AHXAMK-W.3x240+35Cu Viljandi mnt äärest kuni Viljandi mnt, 124 kinnistu tagumise nurgani.

Ehitada projektiga LC1117 projekteeritav alajaama AJ16394 kinnistu tagumisse nurka.

Ehitada kaks reservtoru ristlõikega 160mm alates AJ16394 kuni Viljandi mnt.

## Lisa 3:

489233 Rapla linn\_ Viljandi mnt\_ 124 PDF plaanf.pdf, 489233 Rapla linn\_ Viljandi mnt\_ 124 DFX skeem.dxf

**KOOSTAJA**

Nimi

Andres Puussaar

Kuupäev

27.03.2025