



Rapla Vallavalitsus
rapla@rapla.ee
Viljandi mnt 17
79511, Rapla maakond, Rapla vald,
Rapla linn

Teie 09.04.2025

Meie 17.04.2025 nr 7.1-2/25/5824-2

**Rapla linn Viljandi mnt 124 elektriautode
laadimisjaama elektriliitumise
projekteerimistingimuste eelnõu
kooskõlastamine märkustega**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Rapla maakonna Rapla valla Rapla linna Viljandi mnt 124 (katastriüksuse tunnus 67001:010:0030) elektriautode laadimisjaama elektriliitumise (edaspidi tehnovõrk) projekteerimistingimuste eelnõu (menetlus nr 482538), mille aluseks on projekteerimistingimuste taotlus nr 2511002/10002 v01.

Projekteerimistingimuste taotluse aluseks on:

- Lähteülesanne nr 464568 „*LC1117 Viljandi mnt 124 Rapla linn Rapla vald Rapla maakond PK=3X225A liitumine*“ (Projekti kood: LC1117)
- Lähteülesanne nr 489233 „*Võrgu ümberehitus kliendi soovil Rapla linn, Viljandi mnt, 124*“ (Projekti kood: TC0705).

Transpordiamet on 12.12.2024 kirjaga nr [7.1-2/24/12389-4](#) kooskõlastanud Enersense AS töö nr 03/05/1117 „*Viljandi mnt 124 liitumine, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond. LC1117*“ muudatuse tööprojekti staadiumis ning tühistanud Transpordiameti 25.07.2024 kirjaga nr 7.1-2/24/12389-2 antud kooskõlastuse.

Tehnovõrk kavandatakse **riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi tee km 50,41–50,58** alusele maale ja tee kaitsevööndisse.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3, § 92 lg 6 ja § 99 lg 3 ning kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega:

1. Projekti koostamisel juhinduda Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).
2. Riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi tee teelõik km 47,799–51,476 oli taastusremondi objekt 2020. aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab koostatavas projektis olema välistatud.

3. Projekt kooskõlastada Transpordiametiga (maantee@transpordiamet.ee või läbi ehr.ee ehitusloa menetluses). Kooskõlastamiseks esitatavale projektile lisada teemaa isikliku kasutusõiguse ala plaanid.

Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Projekteerimistingimuste taotlus

Lähteülesanded

Asendiskeem

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee