

Võrgu ümberehitus kliendi soovil, Värskas alevik, Setomaa vald, Võru maakond

Projekti kood: TC0330

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Värskas Originaal AS		Isiku- või registrikood 10251987	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Võru maakond, Setomaa vald, Värskas alevik, Pikk tn, 41	Sihtnumber 64001	Maakond Võru maakond
	Telefon 518 3324	e-post meelis@varskaoriginaal.ee	
Kontaktisik	Nimi Meelis Kapten		
	Telefon 518 3324	e-post meelis@varskaoriginaal.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Pikk tn 52c Värskas alevik Setomaa vald Võru maakond	
Tarbimiskoht	Katastriüksuse number 73201:001:1659

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	VÄRSKA 35/10	Saatse:VQS	Laululava:(Räpina)	F4:Laululava:(Räpina)
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener Allar Erman, Allar.Erman@elektrilevi.ee, +37253329310			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub keskkonnas EPP.			
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ-ga (e-teeninduses https://www.elektrilevi.ee/teenused/projektide-kooskolastamine) ning teiste organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Rakendusplaan 472111 Setomaa v, Pikk tn 52c			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	240 mm ² - ca 125 m	

Õhuliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)		50 mm ² - ca 125 m
Mastide arv (tk)		2 tk
Lülitusseadmete tüüp - arv (tk)	jadavinnaklüliti - 1 tk	jadavinnaklüliti - 2 tk

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: [https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“](https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352%20Elektripaigaldise%20projekti%20koostamise%20juhend“).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

Lisa 2:

Projekteerida ja ehitada Laululava:(Räpina) fiidril F4:

- demonteerida ÕL vahemikus M19-M24-M27-M28 ning demonteerida M24 ja M27;
- M19 paigaldada tõmmits;
- M28 demonteerida tõmmits ja paigaldada tugi;
- jaotuskilbis JK55943 asendada kaks In=160A reserv jadavinnaklülid (F4 ja F5) ühe In=400A jadavinnaklülitiga (F4) ning uuest lülitist paigaldada AL.4x240 maakaabelliin MPL429168 mastini M28;
- määrata projekteerimisel uue lüliti sulavkaitsmete nimivool.

Lisa 3:

AS_472111.pdf, AS_472111.dxf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Allar Erman	28.05.2024