TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav KP maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Demonteeritav objekt/liin
- Raieala
- Projekteeritav mast
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev side maakaabel
- Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritav toru
- Projekteeritav KP jätkumuhv
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev veetrass
- Projekteeritav 0,4 kV maakaabel
- Projekteeritav MP jätkumuhv
- Projekteeritav tugi
- Projekteeritav komplektalajaam ja maandus

Märkused:
1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Ristumine 22839 Tartu-Põvvatu kergliiklusteega, 0, 83 km

Teha sisselõige olemasolevasse kaablisse nr. KPL224385 ning ühendada see projekteeritava kaabliga nr. KPL225328

45 Tartu-Räpina-Värska tee T3
43201:001:1146

Mast nr. 11

43201:001:0867
Lõõtspilli tee 3

43201:001:1943
4320077 Kollu tee L4

43201:001:1145
Kollu tee 11

43201:001:0868
Lõõtspilli tee 1

43201:001:0079
Kollu tee 7

Demonteeritav KP õhuliin AS-50
mastide nr. 2 ja 12 vahel, L=736m

PVCØ110 750N, L=7m

Demonteeritav MP õhuliin ALUS 4x16
Vodi AJ ja masti nr. M1 vahel, L=16m

43201:001:0871
Lõõtspilli tee

Demonteeritav KP õhuliin PAS-50
mastide nr. 14 ja 12 vahel, L=91m

Mast nr. 12

Vodi MAJ demonteerida

Nr. KPL225329
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=945m
Nr. KPL225331
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=453m
Nr. MPL417141
AXPK4G120, L=158m

Tiik
veepind: 55.15
16.02.2023

Lõõtspilli tee
43201:001:0871

Kollu tee

43201:001:1942
4320077 Kollu tee L3

Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x57m
PEHØ110 1250N, L=57m

Kinnisel meetodil
PEHØ160 1250N, L=27m

PVCØ160 750N, L=73m

Nr. KPL225332
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=210m

Nr. KPL225329
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=945m
Nr. KPL225331
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=453m
Nr. KPL225332
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=210m
Nr. MPL417141
AXPK4G120, L=158m

MITTETÖÖTAV

Lõõtspilli tee 2
43201:001:0870

Lõõtspilli tee 4
43201:001:0869

Kollu tee L2
43201:001:1210

Nr. KPL225329
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=945m
Nr. KPL225331
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=453m
Nr. KPL225332
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=210m
Nr. MPL417141
AXPK4G120, L=158m
Nr. MPL417142
AXPK4G120, L=34m

PVCØ110 750N, L=16m
3xPVCØ160 750N, L=3x16m
PVCØ110 750N, L=13m

3xPVCØ160 750N, L=3x7m

Lipumastid demonteerida ja tagastada kinnistu omanikule

2xPVCØ110 750N, L=2x6m

Nr. AJ15244
HEKA1VM1000, 100 kVA, 10,5/0,41 kV

43201:001:0014
Soojuse tee 18

43201:001:2536
Soojuse tee 14

Soojuse tee 18
43201:001:0014

Tootmishoone

Tootmis–laohoone

Koorhall

Laohoone

Kaubahall

basseinid

Tellija: Enefit Connect / enersense		Aadress: Ringtee 63A Ässu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 27.12.2023
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LE0198
Töö nimetus:	Soojuse tee 14 liitumine keskpingel, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond	Telefon: 53426415	Joonise nr: 03
		e-mail: k.altoja@leonhard-weiss.com	Mõõtkava: M 1:500
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija: Keio Altoja	
		Kontrollija: Keio Altoja	Muudatus: Ver 1