



TRANSPORDIAMET

Saaremaa Vallavalitsus  
vald@saaremaavald.ee  
Tallinna tn 10  
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 12.11.2025

Meie 14.11.2025 nr 7.1-2/25/19166-2

**Okstemäe kinnistu väliskanaliseerimise  
ehitusteatise eelnõu koostamiseks**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile koostamiseks Saare maakond, Saaremaa vald, Pähkla küla, Okstemäe kinnistu (34801:004:0102) elamu väliskanaliseerimise, (biopuhasti, imbväljaku) ehitusteatise. Projekteeritud rajatis (imbväljak) asub osaliselt riigitee nr 21172 Pähkla tee km 1,34-1,38 kaitsevööndis, ulatudes lähima punktiga ca 8,0 meetri kaugusele tee servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Esitatud projektist Töö nr 101025 ei selgu imbväljaku mõju riigitee muldkeha niiskusrežiimile, mistõttu Transpordiametil ei ole võimalik veenduda riigiteele avalduva mõju olemasolus või selle puudumises.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 ei koostata Transpordiamet ehitusteatist nr 2511201/52123 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest kavandatud rajatisest tuleneb oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrežiimi muutuse ning reostuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav rajatis (imbväljak) jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Gunnar Mägi

peaspetsialist  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan.

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee