

# 1. Põhimaterjalide spetsifikatsioon

LC3737 Kooli RVP liitumise tööprojekt, Emmaste küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond

NIMETUS	MARK/TÄHIS	Kokku	Mü
Jaotuskilp	In=400A	1	tk
Jaotuskilbi tähis		1	kmpl
Jadavinnaküliti NH1	-- / 250A	2	tk
Sular	NH1 50 A	3	tk
Lühisnoad	KN1	3	tk
Klemm kaabli PEN-soonele		4	tk
Klemm kaabli faasisoonele		3	tk
1 arvestiga liitumiskilp 120 mm <sup>2</sup> sisestusklemmidega (sokliga pinnases)		1	tk
Peakaitseüliti	C3x25A	1	tk
Arvesti	PLC	1	tk
Kerg-kruus kilbi põhja		0,05	m <sup>3</sup>
Liitumiskilbi tähis		1	kmpl
Kaablikinnituskamber		5	tk
Maandus juhe Cu 25	Cu 25	17	m
Maandusvarras 2,1m		1	tk
Sõrmus	C12	1	tk
Maakaabel	AXPK 4G120	140	m
Maakaabel	AXPK 4G95	4	m
Termok.jätkumuhv 95 mm <sup>2</sup> AL kaablile		1	kmpl
Kaablikaitsetoru (puurimistoru)	Ø 75 (1250 N)	36	m
Kaablikaitsetoru	Ø 110 (450 N)	100	m
Kaablikaitsetoru (tarbijakaabli reservtoru)	Ø 50 (450 N)	4	m
Hoiatuslint "Elektrikaabel" (kollane kile Elektrilevi logoga) 0,11x120		141	m
Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile		4	tk

Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete nimiparameetrid ja kaitseaste jääksid samaks ning vastaksid Elektrilevi OÜ nõuetele. Kaablid peavad vastama Elektrilevi OÜ nõuetele.

Enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal.