



MAA- JA RUUMIAMET

Transpordiamet
maantee@transpordiamet.ee

Teie 19.05.2026 nr 8-1/26-059/8733-1

Meie 26.05.2026 nr 6-3/26/6993-2

Riigitee nr 24158 Ramsi tee km 0,0 – 2,9 jalgratta- ja jalgte ehitusprojekti koostamise projekteerimistingimuste menetlusse kaasamine

Teavitasiite 19.05.2026 kirjaga nr 8-1/26-059/8733-1, et Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 24158 Ramsi tee km 0,0 – 2,9 jalgratta- ja jalgte ehitusprojekti koostamiseks. Tee ehitustööd on teehoiukava kohaselt plaanis 2028. aastal. Projekti eesmärk on uue jalgratta- ja jalgte rajamine, vajadusel olemasoleva maantee rekonstrueerimine, mis sisaldab tee katendi ning muldkeha remonti (sh bussipeatused, olemasolevad ristmikud ja mahasõidud, teeületuskohad, vete äravoolusüsteemid, liikluskorraldusvahendite asendamine jmt), et tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja tehniliselt vajaliku teemaa määramine.

24158 Ramsi tee kinnisasi (tunnus 62904:002:0014) piirneb riigi omandis oleva Sauna tee 8 kinnisasjaga (tunnus 62903:003:0035), mille riigivara valitseja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning volitatud asutus on Maa- ja Ruumiamet. Juhul kui projektis nähakse ette objektide kavandamist Sauna tee 8 kinnisasjale, palume edastada projekt Maa- ja Ruumiametile seisukoha andmiseks. Palume lisada projektile krundijaotuskava joonised või joonised, milles on näidatud projekteeritud kitsenduse pindala.

Projektala vahetusse lähedusse jääb 2 geodeetilist märki: Sinialliku99 (GPA ID 7585; 53-691-2939; tihendusvõrk) ja Sinialliku99 (GPA ID 7586; 53-691-2940; tihendusvõrk). Nimetatud geodeetiliste märkide kaitsevöönd on 3 m märgi keskmest.

Ruumiandmete seaduse (edaspidi RAS) § 25 sätestab, et geodeetilise märgi kaitsevöönd on geodeetilist märki ümbritsev ala, kus geodeetilise märgi kaitse ja kasutamise vajadusest tulenevalt kitsendatakse inimtegevust. RAS § 26 lg 1 sätestab üheselt, et geodeetilise märgi kaitsevööndis on ilma geodeetilise märgi omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada geodeetilist märki ja selle tähistust, mh löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine ning künni- või mullatööde tegemine.

Nimetatud geodeetilised märgid tuleb võimalusel säilitada nende praeguses asukohas, samuti peab olema tagatud juurdepääs ja geodeetiliste mõõtmiste läbiviimine geodeetilisel märgil.

Kui tööde käigus ei ole võimalik geodeetilist märki praeguses asukohas säilitada, võib märgi kõrvaldada ning seda asendada ei pea.

Geodeetilise märgi kõrvaldamisest palume teavitada Maa- ja Ruumiametit.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Mai Lind
juhataja
Riigimaa strateegia osakond

Kadri Tani (Riigimaa strateegia osakond)
56971416 kadri.tani@maaruum.ee

Anett Kuldma (Geodeesia ja kaugseire osakond)
523 8277 anett.kuldma@maaruum.ee