

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 3278271595
Kooskõlastuse kuupäev 25.10.2023

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 12543527
Ettevõtte nimi HEKA PROJEKT OÜ
Kontakisik JULIA TELITSA
Objekti aadress Saare tn, Roosna-Alliku alevik, Paide linn (vk)
Töö number 23-129
Töö sisu Veetorstike asendiplaan
Etapp Tööprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenum
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja