



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 12.12.2023 nr 6-2.1/4308

Meie 02.01.2024 nr 7.2-3.4/5992-3

**Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski
põik 3 ja Veski põik 4 DP
kooskõlastamine**

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest K&M Projektbüroo OÜ poolt koostatud töö nr 23010 Pärnu maakond, Tori vald, Tammiste küla, Veskikaare tn 26 ja 35 ning Veski põik 3 ja 4 kinnistute detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“. Sellise pealkirjaga määrus on kehtetu.
2. Väliste kustutusvee projekteerimisel tuleb arvestada Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 “Veevõtukoha rajamise, katsetamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded tingimused ning kord”. Määrus on standardist ülim. Standard toetab määrust selles osas, mis ei ole määruses kirja pandud. Palun teha parandused seletuskirja tuleohutuse osas.

Päästeameti Lääne päästkeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Raud

büroo/ametikoht

Lääne päästkeskus

Anastasia Raud

+372 5334 5835

anastasia.raud@rescue.ee