

## TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi EXTech Design OÜ			Isiku- või registrikood 11967596
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Sihi tn, 122	Sihtnumber 10918	Maakond Harju maakond
	Telefon 5347 4036	e-post arved@extech.ee	
Kontaktisik	Nimi INDREK KUSTAVUS		
	Telefon 5347 4036	e-post arved@extech.ee	

## VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Keila metskond 30 Meremõisa küla Lääne-Harju vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 29501:001:0304	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

## TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele
--

## ELEKTRILEVI TEGEVUSED

--

**KLIENDI TEGEVUSED**

1. Meremõisa telkimisala parkla ja teede ehitusprojekti koostamisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehno võrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid mura taseme suuruse kohta.
2. Projekteeritaval alal asuvad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad 10 kV kaabel-ja õhuliinid.
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu. Juhul kui projekteeritav rajatis kulgeb pikki kaabelliini, siis tuleb selle ümber paigutamiseks taotleda Võrguettevõtjalt võrgu ümberehitus kliendi soovil aadressil <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguumberehitus> ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks võrgu ümberehitamise leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.
4. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ ([https://epp.elektrilevi.ee/epp/news/procurement\\_files](https://epp.elektrilevi.ee/epp/news/procurement_files)) nõuetele.
5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
6. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalil aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed>
7. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
8. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus e-teeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>

**TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi: Peep Herm  
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja  
+3725056891 | [Peep.Herm@elektrilevi.ee](mailto:Peep.Herm@elektrilevi.ee)

**Koostatud:** 10.09.2025  
**Kehtib kuni:** 10.09.2026