







Projekteeritud 15 kV maakaabel  
KPL218867, Tõrva PAJ - KM1 (AJ13890) ,  
AI 3x240+Cu35 Um=24 kV, L<sub>trass</sub>=1576m, L<sub>skeem</sub>=1616m

Projekteeritud 15 kV maakaabel  
nr 0915174  
Tõrva haigla aj - KM2 (AJ14926)  
AI 3x240+Cu35 Um=24 kV  
L<sub>trass</sub>= 261m, L<sub>skeem</sub>= 285m

Projekteeritud 15 kV maakaabel  
KPL223649  
Piimakombinaadi aj - Tõrva haigla aj  
AI 3x240+Cu35 Um=24 kV  
L<sub>trass</sub>= 463m, L<sub>skeem</sub>= 498m

Tingmärgid

1W2

projekteeritud 15 kV maakaabel

looduskaitse ala või hoiuala

mälestiste ühine kaitsevöönd

Leht 1

projekti asendiplaani lehtede paigutus

AJ14926

olemasolev (või ehitamisel) 15/0,4 kV alajaam

Projekt	Tõrva linnavõrgu tugevdamine, Tõrva linn Tõrva vald Valga maakond.				Tellija Elektrilevi OÜ		
	Joonis				Töö nr IP7588		
	Asukohaplaan Loodus- ja muinsuskaitse piirangulade paiknemine				Joonise nr EL-4-01		
	Projekteeris	A. Mee	21.05.2025	511 9005	Mõõtkava	M 1: 5 000	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Kontrollis	H. Vissel	21.05.2025	5196 7694	Staadium	Tööprojekt	
	Projekti juht	-		-	Keel EST	Leht 2	Lehti 2