

**Rangu küla, 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee liitumine
 kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel**

Projekti kood: LC4230

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Transpordiamet			Isiku- või registrikood 70001490
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valge tn, 4	Sihtnumber 11413	Maakond Harju maakond
	Telefon 513 6793	e-post info@transpordiamet.ee	
Kontaktisik	Nimi Andrus Tull		
	Telefon 513 6793	e-post andrus.tull@transpordiamet.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee Rangu küla Märjamaa vald Rapla maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00806666-H
Tarbimiskoht Ristmiku valgustus	Katastriüksuse number 50201:001:0780

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 10 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	MÄRJAMAA 35/10	RINGUTA:MRJ	Voki:(Märjamaa)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu vaneminsener: Sten Vainu, +37258871508, sten.vainu@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas			
Projekt vaja kooskõlastada	Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega			
Märkused	Varustuskindluse piirkonda: Haja			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		

Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC - 1 tk	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, soklil, 1-kohaline	
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	50 mm ² - 190 m	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: [https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“](https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

Lisa 2:

Projekti LC4230 raames:

AJ Hundiselja:(Märjamaa) F1 mastist M7 paigaldada edasi kaabel AXPk.4x50 (MPL442517) kuni planeeritud asukohani.

Paigaldada liitumiskilp LK237859.

Paigaldada arvesti.

Lisa 3:

AS-500691.dxf, AS-500691.pdf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Sten Vainu	31.07.2025