



**PÄÄSTEAMET**

**/\*ASUTUSESISESEKS**

**KASUTAMISEKS**

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet\*/

Põlva Vallavalitsus  
info@polva.ee

Teie 02.06.2026 nr 7-1.2/26-18-1

Meie 26.06.2026 nr 7.2-3.2/3834-2

### **Põlva linnas Lao tn 22 detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Põlva maakonnas Põlva vallas Põlva linnas Lao tn 22 detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahendus peab vastama siseministri 18.02.2021 a määrusele nr 10. „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Veevõtukoha kaugus ehitise kaugeimast uksest ei tohi olla üle 200 m mööda teed möötes. Planeeritavate kuivhüdrantide ette ei tohi planeerida parkimise kohti.
2. Planeeringut koostades on kasutatud olematuid ja kehtetuid õigusakte ning tehnilisi norme. Planeeringut koostades peab kasutama üksnes hetkel kehtivaid õigusakte. Vabariigi valitsuse 2017 a 13. märtsi määrust nr 17 ei eksisteeri! Standard EVS 812-4:2011 on 8 aastat kehtetu!

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Põlva vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@paasteamet.ee