



PÄÄSTEAMET

Hr Margus Mikkor
MTÜ Tääksi Haridusselts
58margus@gmail.com

Teie: 06.04.16 taotlus

Meie: 12.04.2016 nr 7.2-2.2/7460-2

Tõend

Päästeameti Lõuna päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo teostas 07.04.2016 haldusmenetluses nr 7.2-5.2/1930 paikvaatluse Suure-Jaani Kooli Tääksi õppekohas aadressil Tääksi küla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa.

Paikvaatlusel avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste kohta kavandatakse anda Suure-Jaani Koolile järgmised ettekirjutused:

1. Korraldada Tääksi õppehoone piksekaitstesüsteemi nõuetekohane kontroll ja hooldus pädeva isiku poolt. Piksekaitset tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile selliselt, et tuleohutuspäigaldis täidaks oma otstarvet.
Tähtaeg: 01.09.2016
2. Tagada Tääksi õppehoones tuletõkkeukse suitsutihedus ja tuleleviku tõkestamine, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.
Tähtaeg: 01.09.2016
3. Koondada Tääksi õppehoone vana osa ja võimla automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadmed ühte keskseadmesse, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik õigeaegselt ehitisest evakueeruda või neid evakueerida.
Tähtaeg: 01.09.2016

Tõend on esitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile seoses erakooli avamisega.

(allkirjastatud digitaalselt)

Almar Nuuma

Tuleohutuskontrolli büroo juhataja

Lõuna päästekeskus

Madis Pintson

+372 799 8602

madis.pintson@rescue.ee