



PÄÄSTEAMET

Ivari Rannama
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 13.11.2024 nr 6-1/7813

Meie 13.12.2024 nr 7.2-3.1/7057-1

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks (Aruvalla küla
Lilleoru, Järvemetsa, Varjumäe,
Taevasmaa tee 2 ja Taevasmaa tee L3
kinnistute ja lähiala detailplaneering
DP1235)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder HEAD OÜ poolt koostatud „Aruvalla küla Lilleoru, Järvemetsa, Varjumäe, Taevasmaa tee 2 ja Taevasmaa tee L3 kinnistute ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahenduse aluseks ei ole kasutatud asjakohast normi.

Alus: SM määrus nr 10 § 6 lg 2 ja lg 3.

Selgitus:

Tuletõrje vesivarustus tuleb lahendada SM määrus nr 10 kohaselt ning kirjeldatud lahendused peavad olema kooskõlas antud õigusaktiga. Hetkel on viidatud standardi lahendustele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus