

Krista Kruus

From: Lembit Lukka <lembit.lukka@gmail.com>
Sent: reede, 3. oktoober 2025 08:49
To: Krista Kruus
Subject: Re: Päästeameti antud ettekirjutuse järelkontroll

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Loodan, et vabas vormis sobib .

Kaagvere 8 KÜ palub pikendust ettekirjutuse näol. Kuna nüüdseks on projekt valminud ja esitataud selle kevadisse taotlusvooru, et saaks alistada renoveerimistöödega sh uste vahetustega
N, 2. oktoober 2025 11:03 Krista Kruus <krista.kruus@paasteamet.ee> kirjutas:

Tere,

.

Palun esitage Päästeametile taotlus ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2752 täitmise tähtaja pikendamiseks. Kui taotlust ei esitata, rakendab Päästeamet ettekirjutuses välja toodud sunniraha, kuna ettekirjutus on täitmata ja tähtaja pikendamiseks ei ole taotlust esitatud.

Heade soovidega

PÄÄSTEAMET

Lõuna päästekeskus

Krista Kruus

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob +372 53937503

tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.paasteamet.ee



From: Krista Kruus
Sent: Wednesday, September 17, 2025 2:12 PM
To: 'lembit.lukka@gmail.com' <lembit.lukka@gmail.com>
Subject: Päästeameti antud ettekirjutuse järelkontroll

Tere,

Päästeamet soovib Kastre vald, Kaagvere küla, Kaagvere keskus 8 korteriühistu (registrikood 80037773) kirjalikku tagasisidet Tartu maakond, Kastre vald, Kaagvere küla, Kaagvere keskus 8 ehitise kohta antud ettekirjutuse osas.

Heade soovidega

PÄÄSTEAMET

Lõuna päästekeskus

Krista Kruus

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob +372 53937503

tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.paasteamet.ee



From: Krista Kruus

Sent: Thursday, February 27, 2025 10:57 AM

To: 'kaheksajalg.ky@gmail.com' <kaheksajalg.ky@gmail.com>

Subject: RE: Päästemeti ettekirjutuse järelkontroll

Tere,

Päästemeti Lõuna päästekeskus soovib 09.01.2025 saadetud kirjale vastust.

Päästeameti Lõuna päästekeskus on 27.11.2019 andnud adressaadile Kastre vald, Kaagvere küla, Kaagvere keskus 8 korteriühistu (registrikood 80037773) ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2752 aadressil Kaagvere keskus 8, Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond asuva kortermaja kohta.

Ettekirjutuse nõude sisu - Moodustada hoone keldritest omaette tuletõkkeseptsioonid, paigaldades nõuetele vastavad tuletõkkeuksed keldrite ning evakuatsioonitrepikodade vahele, et võimaliku tulekahju puhkemise korral keldris oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine või nende evakueerimine hoonest.

Palun andke Päästeametile teada, kas ettekirjutus on täidetud.

Heade soovidega

PÄÄSTEAMET

Lõuna Päästekeskus

Krista Kruus

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob +372 53937503

tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.rescue.ee



From: Krista Kruus
Sent: Thursday, January 9, 2025 3:13 PM
To: 'kaheksajalg.ky@gmail.com' <kaheksajalg.ky@gmail.com>
Subject: RE: Päästeameti ettekirjutuse järelkontroll

Tere,

Päästeameti Lõuna päästekeskus küsib tagasisidet Päästeameti 27.11.2019 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2752 kohta. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg saabus 31.12.2024.

Kas ettekirjutuse nõue on täidetud?

Heade soovidega

PÄÄSTEAMET

Lõuna Päästekeskus

Krista Kruus

ohutusjärelevalve büroo

inspektor

mob +372 53937503

tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.rescue.ee



From: Krista Kruus

Sent: Friday, November 3, 2023 11:04 AM

To: Korteriühistu Kaagvere 8 <kaheksajalg.ky@gmail.com>

Subject: RE: Päästeameti ettekirjutuse järelkontroll

Tere!

Aitäh tagasiside eest. Päästeameti Lõuna päästekeskus pikendas ettekirjutuse täitmise tähtaega kuni 31.12.2024.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna Päästekeskus

Krista Kruus

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob +372 53937503

tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.rescue.ee



From: Korterühistu Kaagvere 8 <kaheksajalg.ky@gmail.com>

Sent: Thursday, November 2, 2023 10:39 AM

To: Krista Kruus <Krista.Kruus@rescue.ee>

Subject: Re: Päästeameti ettekirjutuse järelkontroll

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere.

Nagu telefonis sai räägitud.

Kaagvere keskus 8 sooviks ettekirjutuse pikendust järgmise aasta lõpuni seoses renoveerimise protsessi tõttu.

E, 6. veebruar 2023 14:35 Krista Kruus <Krista.Kruus@rescue.ee> kirjutas:

Tere!

Päästeameti Lõuna päästekeskus on 27.11.2019 andnud adressaadile Kastre vald, Kaagvere küla, Kaagvere keskus 8 korteriühistu (registrikood 80037773) ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2752 aadressil Kaagvere keskus 8, Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond asuva kortermaja kohta.

Ettekirjutuse nõude sisu - Moodustada hoone keldritest omaette tuletõkkeseksioonid, paigaldades nõuetele vastavad tuletõkkeuksed keldrite ning evakuatsioonitrepikodade vahele, et võimaliku tulekahju puhkemise korral keldris oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine või nende evakueerimine hoonest.

Palun andke Päästeametile teada, kas ettekirjutus on täidetud.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna Päästekeskus

Krista Kruus

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob +372 53937503

tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.rescue.ee

OHUTUSE EESTVEDAJA