



Tingimäärke

- Projekteeritud MP maakaabeliliin
- Projekteeritud KP maakaabeliliin
- Projekteeritud alajaam
- Olev MP kaabel
- Olev MP õhuliin
- Olev KP kaabel
- Olev veetorusistik
- Olev sidekaabel
- Olev sidekanalisatsioon
- Katastritsuse piir

Märkused:

- Ehitustööd toimuvad 25161 Kose-Kabli tee kaitsesöödoris ja teemaal.
- Kaabli vähim sügavus muude all on 1,5 m.
- Kaabli vähim sügavus muude nölvasi kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liniide tähistustes on enne kaldipoont traasi pikkus, pärast kaldipoont liini pikkus

Kasutatud materjal:

- Geocalus - Kirjanurk OÜ (ööb nr. 8911G) 10.2022

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt	Ruusanäe-Munamäe 10 kV fidi ri rekonstrueerimine Rõuge valias Vorumaa (III etapp)	Tallia
Joonis nr	Asendiplaani Vaade 4	Enefit Connect OÜ
Projekteeris	K. Kangro	21.11.2022
Kontrollis	K. Kangro	31.12.2022
Projektigiti		31.12.2022
LEONHARD WEISS OÜ		
E-post: eestonia@leonhard-weiss.com		
Tel: +372 601 2285		
Registrenum: 12083348		