


- Märkused:
1. Ehitistööd toimuvad 25161 Kose-Käbli tee kaitsevööndis ja teemaal.
 2. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
 3. Kaabli vähim sügavus mulde mõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjali:

1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (ööb nr. 8911 G) 10.2022

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt		Tellijä	
Ruusanäe-Munamäe 10 kV fidi rekonstrueerimine Rõuge vallas Võrumaal (III etapp)		Enerfit Connect OÜ	
Joonis		Joonise nr	
Asendiplaani vaated 10-12		IP5327-K2-1	
 LEONHARD WEISS	Projekteeris	K. Kangro	21.11.2022
	Kontrollis	K. Kangro	372 53045971
	E-posti aadress	leonhard-weiss.com	372 53045971
	Teléfono	+372 601 2295	372 53045971
Registreeritud 12083348		Eesti	

- Tingimärk
- Projekteeritud KP maakabelliliin
 - Demonteeritav KP õhuliin
 - Kaabli asukuse pilt

Linnide tähistustes on enne kaldipoont
trassi pikkus, pärast kaldipoont liini pikkus