

1. Aluspaanik on kasutatud OD Kijanjur tood nr. 1071443, 2003. oktoober.
2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristutule tehnovõrkude lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukorrad. Taastada katted.
4. Paigaldus- ja ehitustööd juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OU ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastusel esitatud nõuetest.
5. Elektrikaabli sügavus riigitee maakaabluse minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Diagram illustrating the structure of the XW1 and XW2 gene constructs. The constructs are shown as horizontal lines with various colored segments and arrows. The top two lines are labeled XW1 (green) and XW2 (red). Below them are several lines representing different constructs: Olemasolev MP kaabeliin (X näitab kaabite arvu), Olemasolev MP kaabeliin (X näitab kaabite arvu), Olemasolev veatras, Olemasolev kanalisatsioonitras, Olemasolev sidekanalisatsioon, Olemasolev MP kaabeliin, and Olemasolev MP õhulin. The diagram shows the arrangement of these constructs and the presence of specific markers (X) indicating the number of cables.

Valjala-Võrsna tee

85801:001:0421

Kaablid paigaldada projektiga nr. LR9085

85801:001:1022  
Jõealepa-Haaska tee

Kaablid paigaldada projektiga nr. LR9085  
paigaldatavatesse, resondoridesse

Kaablid paigaldada projektiga nr. LR9085  
paigaldatavatesse reservitorudesse


Demonteeritav KP õhuliin

Mast nr. M1

Demonteeritav KP õhuliin AS-35  
mastide nr. M21 ja M1 vahel , L=2086m

Mast nr. M7

85801:001:1031  
Valjala-Võrsna tee

Projekt		Valjala-Valjala II-etapp, Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond				Tellija		Enefix Connect OÜ		
 <b>LEONHARD WEISS</b>	joonis	Elektripäigaldise plaan				joonise nr				
	Projektsuht	Keto Aaltoja				Tel. 53426415	Mõõtmine	M 1:500	IP6336-1-12	
	Projektsuht	Keto Aaltoja					Seadus	Töösuht		
	Kaardid	Keto Aaltoja					Keel	Leht	Lah	
E-post: estonia@leonhard-weiss.com								EST	12	14
Tel/fax: +372 6671 2285										
Registreeritud 10003343										