Märkused:
1. Aluspõhanina on kasutatud OÜ Kõpanurk töid nr. 337/1401, 2023 aktsiidar.
2. Projekteerimisel on arvestatud ka Eesti Energia AS-i poolt teostatud välitrassil 1m sügavusele ja 750N tõmbe. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõuetekoel vahekaugused. Riskivate tehnovõrkudega lähemal kui 2m kaevuda käsitsi.
3. Kõik ristumised ja rööbastega ristuvad kaablid paigaldada kaitsetorudesse kaitsta kaitsta kaitsta