

## Katseprotokoll nr. 260897K, 260898K

### Vee analüüs

Tellija: Elva Vallavalitsus  
Tellija e-mail: kool@rannu.edu.ee  
Tellija telefoninumber: +37253505797  
Proovivõtukoht: Valguta kool, Valguta küla, Elva vald, Tartu maakond  
Proovivõtja: Ats Hannibal at nr. 2568/25  
Veeallikas: veevärk  
Proov võetud: 22.04.2026  
Proov saanud laborisse: 22.04.2026  
Proovi seisund saabumisel: ilma iseärasusteta

Analüüs alustatud: 22.04.2026  
Analüüs lõpetatud: 23.04.2026  
Protokoll koostatud: 23.04.2026

#### 260897K (köögi kraan)

Uuritav parameeter	Tulemus	Piirsisaldus*	Ühik	Meetod
Raud	288	200	µg/l	K-09 SPEKT, var 1

#### 260898K (kohe pärast seadet)

Uuritav parameeter	Tulemus	Piirsisaldus*	Ühik	Meetod
Raud	48	200	µg/l	K-09 SPEKT, var 1

Katsetulemused kehtivad analüüsitud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katseprotokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

\* Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr. 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded".

Jaana Jürgens

laborijuht

/digitaalselt allkirjastatud/