
 Töö nr. 128-25M VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE MÜRATASEMETE MÕOTMINE. OBJEKT: MILJÖÖTERAAPIAKODU, VASAKPOOLNE BOKS, KÜNNAPUU TN. 116, TALLINN. TELLIJA: SPIRAAL OÜ Mooni tn. 60-76, Tallinn.	 EN ISO/IEC 17025 L113	Müratabel Lk. 1 / 1
---	---	-------------------------------

Müratasemete mõõtmine toimus 25.08.2025 kell 11.00...11.15 ruumide keskel. Ruumides viibis mõõtetööde ajal 1 inimene ja ventilatsiooni agregaadid töötasid kiirusel Kodus.
Müratasemete mõõtmised on teostatud vastavalt standardile EVS-EN ISO 16032:2024.
Müratasemete mõõtmisel kasutati müramõõtjat Cesva SC250, nr. T258508 (Cesva instruments s.l.u., kalibreerimistunnistus nr. C24/00015, 28.02.2024.a.) Müramõõtja ajakarakteristik oli F(Fast). Müratas mõõdeti A-filtri dB(A) piirkonnas, kestusega 30 sek.
Vastavalt standardile EVS-EN 12599:2012 müratase ruumis aktsepteeritakse, kui lubatav mõõtmiste määramatus on ± 3 dB(A). Vastavalt standardile EVS-EN ISO 16032:2024 pt.8 ei saa arvutada tehnoseadmete poolt tekitatud mürataset, kui mõõdetud mürataseme ja taustamürataseme vahe on ≤ 4 dB. Kui mõõdetud müratase ei ületa lubatud mürataseme nõudepiiri, siis on taustamürataseme mõõtmine mittevajalik. Järelkõlakestvist ja 1/3 oktaviriba antud objektile ei mõõdetud.
$\pm 1,5$ dB(A), mis väljendab labori mõõtevõimet. Mõõtevõime on väljendatud mõõtetulemuse laiendmääramatusega U (tõenäosusega 95%, katteteguriga $k=2$), mida labor saavutab igapäevatoos metoodikajärgsel mõõtmisel.
Mõõtmistööde ajal olid ruumid möbleerimata. Ruumide seinad ja laed viimistletud värvitud kipsiga. Ruumide kõrgus oli 2,8m (elutuba 3,5m) ja pindala on leitav joonistelt.
Tabelis on lubatud müratasemete väärtused vastavalt sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a. määrusele nr. 42, „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ (redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.01.2021).
Mõõtmistulemused on esitatud alljärgnevas tabelis:

Nr.	Ruumi nimetus, nr.	Lubatud müratase LpA dB(A)	Mõõdetud müratase LpA,eq dB(A)		LpA, eq dB(A)	
			1/3 Oktaviriba HZ	Keskmine	Taustamüra	Arvutuslik müratase
1.	1-03 Koridor	35	-	33	-	33 \pm 1,5
2.	1-04 Elutuba/köök	35	-	32	-	32 \pm 1,5
3.	1-05 Koduhoid	35	-	31	-	31 \pm 1,5
4.	1-07 WC/Dušš	35	-	31	-	31 \pm 1,5
5.	1-08 WC/Dušš	35	-	30	-	30 \pm 1,5
6.	1-09 Inva WC	35	-	36	-	36 \pm 1,5
7.	1-10 Kasvataja	35	-	30	-	30 \pm 1,5
8.	1-11 WC/Dušš	35	-	32	-	32 \pm 1,5
9.	1-12 Magamistuba	30	-	30	-	30 \pm 1,5
10.	1-13 Magamistuba	30	-	28	-	28 \pm 1,5
11.	1-14 Magamistuba	30	-	28	-	28 \pm 1,5
12.	1-15 Magamistuba	30	-	27	-	27 \pm 1,5
13.	1-16 Magamistuba	30	-	27	-	27 \pm 1,5

Mõõtis: A. Timmermann

Tööst on lubatud teha koopiaid ainult tervikuna. Üksikute lehtede paljundamine lubatud ainult OÜ Variax kirjalikul loal.
OÜ Variax Akadeemia tee 33, Tallinn 12618 Tel./Fax 6 513 546 Registrikood 10479417 variax@variax.ee www.vari.ax.ee Töö nr. 128-25 EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. Nr. L113