



PÄÄSTEAMET

Arvi Vask
AS Lõuna-Eesti Haigla
haigla@leh.ee

Teie: 10.12.2019 nr 7.8-7/894

Meie: 11.12.2019 nr 7.2-2.2/14207-2

Hinnang tuleohutuslasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 30.10.2019 paikvaatluse haldusmenetluses nr 7.2-5.3/3067 AS Lõuna-Eesti Haiglale (registrikood 10833853) kuuluvas hoones aadressil Võrumaa haigla, Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond.

Eelpool nimetatud hoones osutab AS Lõuna-Eesti Haigla ööpäevaringset üldhooldusteenust 30-le inimesele.

Paikvaatlusel avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste likvideerimiseks on AS Lõuna-Eesti Haiglale antud 22.11.2019 ettekirjutus nr 7.2-6.3/2706 järgmiste nõuetega:

1. Sõlmida suitsueemalduse seadmete kohta hooldusleping vastavat pädevust omava ning majandustegevuse registrisse kantud isikuga. Suitsuluukide ja väljatõmbeventilaatorite kontroll ja hooldus viia läbi vähemalt kord kvartalis.
Tähtaeg: 01.02.2020
2. Koostada haiglahoone kohta operatiivkaart ning selles sisalduv teave esitada Päästeameti Lõuna päästkeskusele.
Tähtaeg: 01.02.2020
3. Paigaldada liftihalli väljapääsuuksele nõuetekohane evakuatsioonisulus, et uks oleks evakuatsioonikorral alati kõikidele kasutajatele hõlpsasti avatav.
Tähtaeg: 01.04.2020
4. Paigaldada B-korpuse üheksanda korruse kasutuseta ruumidesse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuandurid, et oleks tagatud tulekahju varajane avastamine ning inimestel oleks võimalik ehitisest õigeaegselt evakueeruda.
Tähtaeg: 01.04.2020
5. Korraldada ventilatsioonisüsteemide hooldus pädeva isiku poolt, mille käigus kontrollida ka seadmete ja torustiku puhtust seepidised ning vajadusel puhastada. Edaspidi hoolduse läbiviimise kohta pidada arvestust taasesitatavas vormis.
Tähtaeg: 01.04.2020

6. Korrastada piksekaitsesüsteem, et hoone ja selle tehnovõrk oleksid välgu tabamuse korral võimalike purustuste eest kaitstud.
Tähtaeg: 01.06.2020
7. Paigaldada kohviku tagumisele väljumisteele, kohviku ja köögi vahelisse evakuatsioonitrepikotta ning keldrikorruse koridoridesse väljapääsutee valgustus, et inimestel oleks võimalik ehitisest ohutult evakueeruda.
Tähtaeg: 01.12.2020
8. Eraldada B-korpuse evakuatsioonitrepikoda keldrikorrusest nii, et trepikojast ja tuulekojast tekkiks ühtne tuletõkkeseksioon otsepääsuga välja, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.
Tähtaeg: 01.12.2020
9. Rajada kinnistul olevate ehitiste tarbeks vajalik ehitiseväline tuletõrjevõrk.
Tähtaeg: 01.07.2021

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Almar Nuuma

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästekeskus

Madis Pintson

+372 799 8602

madis.pintson@rescue.ee