



TRANSPORDIAMET

Räpina Vallavalitsus
vald@rapina.ee
Kooli tn 1
64504, Põlva maakond, Räpina vald,
Räpina linn

Teie 04.04.2024

Meie 12.04.2024 nr 7.1-2/24/5729-2

**Jõeveere küla Mõisakalda kinnistu
kinnistusesise elektrivarustuse ehitusteatise
eelnõu kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Põlva maakonna Räpina valla Jõeveere küla Mõisakalda kinnistu (katastritunnus 70801:001:1064) kinnistusesise elektrivarustuse ehitusteatise eelnõu (menetlus nr 422969).

Projekteeritud elektrivarustus asub riigitee nr 18110 Rosma-Tiike-Leevi tee km 15,72 kaitsevööndis.

Ehitusluba antakse välja kinnistusesise elektrivarustuse ehitamiseks. Ehitusloa aluseks on „Kinnistu välisvõrk. Elektripaigaldis. Tugevpool. Mõisakalda, Jõeveere, Räpina vald, Põlva maakond. Katastrinumbr: 70801:001:1064“ projekt (TNS Projekt OÜ, töö nr TNS24076)

Transpordiamet on 11.04.2023 andnud kooskõlastuse Mõisakalda kinnistu abihoone ja biopuhasti imbväljakuga ehitusloa eelnõule (menetlus 352403)

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ning lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **jätame ehitusteatise kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Asendiplaani joonisel on vahetuses olemasoleva liitumiskilbi ja projekteeritud vahejaotuskeskuse tingmärgid. 18110 Rosma-Tiike-Leevi tee teepoolsel küljel, õhuliini mastil asub olemasolev liitumiskilp, kuid projekti asendiplaanil on selles asukohas märgitud projekteeritud vahejaotuskeskus VJK, sokliga maakilbi tingmärk.
2. Asendiplaani joonisele märkida olemasoleva liitumiskilbi tähis (LK219536), mille olete märkinud projekti seletuskirjas.
3. Asendiplaani tingmärkide loendis palun kajastada varem projekteeritud hoonete/rajatiste tingmärkide selgitus, projekti koostaja ja töö number.

Juhime tähelepanu, et biopuhasti imbväljakuga ehitusloa eelnõu menetluses nr 352403 kooskõlastatud asendiplaani joonise järgi on biopuhasti kavandatud rajada kinnistu lõunapoolsesse külge, kuid kinnistusesise elektrivarustuse projektiga on perspektiivse biopuhasti elektriliitumine kavandatud kinnistu loode suunda.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri

peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Annika Matson
54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee