

Lugupeetud Päästeamet

Seoses ettekirjutusega teatame, et vallavalitsuse ehitusjärelvalve ja teised vastutavad ametnikud on veevõtukoha objekti üle vaadanud.

Ülevaatuse käigus tuvastati, et veevõtukoha kasutamiseks vajalik basseini vajab veekindluse taastamist. Vallavalitsus on küsinud tööde teostamiseks hinnapakkumused ning valmistab ette vajalikud tegevused veevõtukoha nõuetekohaseks korrastamiseks.

Pärast veevõtukoha veekindlaks muutmist korraldatakse vastavalt Siseministeeriumi määrusele nr 10 veevõtukoha katsetamine, sealhulgas veevooluhulga mõõtmine ning nõuetekohase katsetusakti koostamine.

Palume lugeda ettekirjutuse täitmine käesoleval hetkel menetluses olevaks ning võimalusel pikendada ettekirjutuse täitmise tähtaega kuni **31.12.2026**, et oleks võimalik teostada vajalikud ehitustööd ning seejärel korraldada veevõtukoha katsetamine.

Lugupidamisega

Henrik Raave
abivallavanem
Lääneranna Vallavalitsus
+372 50 16 898
henrik.raave@laanerannavald.ee
www.laanerannavald.ee

