

Saatja: <janek.reinap@swedbank.ee>

Saadetud: 06.03.2024 11:38

Adressaat: Päästeamet <rescue@rescue.ee>

Teema: Kahjujuhtum O2410554

Manused: image001.png; image002.png; image003.png; Kümblustünni juhend.pdf

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Hoone torustiku külma kahjustuste ülevaatusel tehtud fotodelt tuvastasime tuleohutusnõuete rikkumise. Hoone vesipõrandakütte kütmine toimub kümblustünni ahjuga. Sobimatu küttekeha, kus tsirkulatsiooni kadumisel sulab ahi kokku ja tekib tulekahju.

Palun tuleohutuse spetsialistil lahendada ennetada tulekahju tekkimine.

PIKK 25 , AMBLA ALEVIK, JÄRVA VALD



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Kümblustünni väline 3mm paksusest merealumiiniumist ahi topeltkestaga.

Merealumiiniumist välist kümblustünni ahju on võimalik kütta kuni 50cm pikkade puudega, sellisel juhul on ca 1400-1500-liitri vee soojenemise aeg ca 3,5-4 tundi, puitbriketiga küttes on vee soojendamiseks vajaminev aeg ca 1 tunni võrra lühem ehk siis ca 2,5-3,5 tundi, briketi kulu kütmiseks on ca 25kg. Vee soojenemine sõltub alati ilmastikutingimustest ja soojendatava vee algtemperatuurist.

Vee kiiremaks soojenemiseks on ahju sisemuses 105mm läbimõõduga läbivoolutoru. Ahi on 3mm paksusest merealumiiniumist (AlMg3).

Komplekti kuulub:

- * Merealumiiniumist väline ahi (mõõdud 60x 40 x 50 cm)
- * Korstna pikkus 200 cm
- * Veevoolikud 2tk (vooliku pikkus 1m)
- * Vooliku kinnitusklambrid 2tk
- * Läbiviigud (50mm) 2tk
- * Kork ahjust vee väljalaskmiseks
- * 3mm paksune merealumiinium
- * Malmist tuharest
- * Terasest leegisuunaja
- * Komplekti kaal ca 38kg



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.