



Projekteeritud maakaabel tähistusega MPL431353 (AXPK 4G120mm², L=84/96m). Mast M11 - LK231451. Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus: - kinnisel läbindamisel D110, 1250N, L=21m, paigaldussügavus vastavalt joonisele nr. 003 - mujal D110, 750N, L=63m, h= min. -0,5m.

ETTEVAATUST!!! Ristumine 10 kV maakaabelliiniga. Enne kaevetööde algust täpsustada asukoht ning sügavus.

ETTEVAATUST!!! Kaevetööde alas Kalle kinnistu mururoboti piirdekaabel.

Taastada Kalle kinnistul haljasala, S=20m². PINNAS TIHENDADA, VÄLTIMAKS HILISEMAT VAJUMIST.

Kinnine läbindamine, kaitsetorus D110, 1250N, L=21m.

Rajatav sissesõidutee km-l 6,23

Km-l 6,24

Km-l 6,29

Km-l 6,31

Puurimine teostada Kambri kinnistult.

ETTEVAATUST!!! Ristumine ELA SA multitorutrassiga. Enne kaevetööde algust täpsustada asukoht ning sügavus.

Projekteeritud ühekojaline liitumiskilp tähistusega LK231451. Tarbija kaabli kaitsetoru (D50, 450N, L=2/4m).

- TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL**
- ← → Olemasolev 0,4 kV õhuliin
 - ⇐ ⇨ Olemasolev 10 kV maakaabelliin
 - S — Olemasolev ELA SA multitorutrass
 - Olemasolev õhuliinimast
 - Projekteeritud liitumiskilp
 - 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110, 450N
 - 1W2 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110, 1250N
 - ▭ Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru
 - — Riigitee kaitsevööndi piir
 - ▨ Ehituskeeluvöönd
 - - - Alajaama 400m piir
 - ▧ Puurimiskaevik
 - ← Puurimisesuund
 - Kinnistu piir

Märkus: Kilbi tegelik suurus on tähistatud sinise ristkülikuga tingmärgi sees

Märkus:
 - Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 12478G
 - Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetav pinnas tihendada.

Tellija:	OÜ Elektrilevi	Töödaja:	enersense	Address:	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupäev:	sept 2024
Töö nimetus:	Kambri kinnistu elektrivarustuse tööprojekt. Marksa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond.	Reg nr:	11445550	Reg nr:	5885 7211	Töö nr.:	LC2061
Joonise nimetus:	Asendiplaan	e-mail:	marit.sild@enersense.com	Projekteerija:	Marit Sild	Joon nr.:	001
						Möötkava:	1:500(A4)

15906:001:0014
Kalle

15905:004:0590
Mereäär

15906:004:0196
Kambri