

Mhor 1:500
Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	V-29	V-30	V-31	Splint-1 H-1
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	8.45	6.80	6.60	7.68
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	8.45	6.80	6.60	7.68
TORU KÕRGUS ÜLALT (m ABS)	3.99	4.50	4.50	4.97
TORU RAJAMISSÜGAVUS	4.68	2.52	2.32	2.68
LANG		0.072	0.000	0.172
PIKKUS (m)	7.1	29.7	2.7	1.7
TORU LÄBIMÕÖT	PE De 225 - 40.3m			
REKONSTRUEERIMISE MEETOD				
VAHEKAUGUSED (m)		7.1	29.7	2.70.7
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN				


TORUSTIKU PAIGALDUSNÕUDED:

- PROJEKTI SELETUSKIRI, JOONISED JA MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON MOODUSTAVAD ÜHTSE TERVIKU JA TÄIENDAVAD ÜKSTEIST.
- TORUSTIKE PAIGALDAMINE PEAB VASTAMA :
 - EESTI STANDARDILE EVS-EN 1610:2015 JA SOOME NORMILE RIL 77
 - KAEVUDE JA TORUDE TOOTJA PAIGALDUSJUHISTELE
- KAVIKU KAEVAMISEL NING TOESTAMISEL ARVESTADA EHITUSSEADMETEGA, LADUSTATAVA PINNASE KOORMUSEGA , AVATUD KAEVIKU PIKKUSEGA JA TAGASITÄITE LADUSTAMISEGA . KAEVIKU TOESTAMATA JÄTMISEL TAGADA NÕLVADE STABIILSUS NÕUETEKOHADE KALLETEGA.
- OLEMASOLEVATE KOMMUNIKATSIOONIDE KÕRGUSMÄRGID ON ORIENTEERUVAD, TRASSI MAHAMÄRKIMISEL TEHA EELNEVALT KONTROLLMÕÕDISTUSED. NÕUDED TÖÖTAMISEL OLEMASOLEVATE TRASSIDE KAITSETSOONIS ON ESITATUD SELETUSKIRJAS.

MÄRKUSED:

- TORUSTIKU LAEST 30...40cm KÕRGUSELE PAIGALDADA HOIATUSLINT KOMMUNIKATSIOONI NIMETUSEGA.
- VEETORUSTIKULE KINNITADA ISOLEERITUD VASKKAABEL RISTLÕIKEPINNAGA 2,5mm² NII, ET SULGARMATUURI JUURES TUUA SEE KAPE ALLA..
- OLEMASOLEVAD TORUD TÖÖDE TEOSTAMISE AJAL TOESTADA.

Nr.	Muudatuse kirjeldus	Vastutav spetsialist	Kuupäev
-----	---------------------	----------------------	---------

<div></div> <div>O3 Technology OÜ Vesipapi 2, Tallinn 12916 Reg. nr. 14062364 +372 556 55981 info@o3.ee www.o3.ee</div>			Joonis VKV-6-01		Projekti staadium	
			Tuletõrjervee pikiprofiil		PP	
			Projekti nimi ja aadress Häädemeeste COOP - Kooli tn 10, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond		Projekti number	
Projekti juht		Mihkel Hiilaid			240401	
Projekteerija		Tambet Talv			Tellija	
Vast. spetsialist		Mihkel Hiilaid			Embach Ehitus OÜ	
					Kuupäev	
					12.04.2024	
					Mõõt	
					1:500	