

Mhor 1:500

Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	KK 1-7	KK
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	69.70	71.30
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	69.70	71.30
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	68.40	68.87
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.30	2.43
LANG ‰ / PIKKUS (m)	26 / 18.1	
TORU LÄBIMÕÕT	PE RC De 160 - 18.1m	
VAHEKAUGUSED (m)	18.1	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

MÄRKUSED:

1. Torustike asukoht vt. joonis AS 4-01.
2. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
3. Ühikuta mõõdud on meetrites.
4. Kõrgused on EH2000 süsteemis.

KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee	Tellija: OÜ Kehtna Vesi		Töö nr: 094/2022
Vastutav spetsialist: Lauri Aim	Projekt: Lelle aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud		Lelle alevik Kehtna vald Raplamaa
Projektijuht: Lauri Aim	Joonis: Torustiku ristumine 20153 Lelle jaama tee 0,16 km-l		Staadium: Tööprojekt
Projekteerijad: Merilin Lilo / Hanno Koha	Fail: 0942022_TP	Kuupäev: 25.04.2023	Mõõt: 1:50 1:500	Joonis: VK-6-41