



TRANSPORDIAMET

Liina Roosimägi  
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve  
Amet  
info@ttja.ee

Teie 19.01.2026 nr 16-7/20-00011-046

Meie 22.01.2026 nr 7.2-4/26/730-3

**Five Wind Energy OÜ poolt Nasva sadama  
lähistele kavandatava tuuleelektrijaama  
keskkonnamõju hindamise aruande avaliku  
väljapaneku ja avaliku arutelu teade**

Austatud Liina Roosimägi

Teatasite Five Wind Energy OÜ poolt Nasva sadama lähistele kavandatava tuuleelektrijaama keskkonnamõju hindamise aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust. Tutvusime KMH aruandega ning kooskõlastame selle.

Teatame, et tuuliku gondlile tuleb paigaldada lennuohutustuli, mille parameetrid vastavad lisatud failis toodud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni lisa 14 (ICAO Annex 14) tabelis 6-1 kirjeldatud keskintensiivsusega tüüp C tule nõuetele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kert Süsmalainen  
juhataja  
laevateede ja sadamate osakond

Lisa: Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni lisa 14 tabel 6-1

Pärtel Keskküla  
5243837, Partel.Keskkyla@transpordiamet.ee