



PÄÄSTEAMET

Inge Angerjas
Keila Linnavalitsus
klv@keila.ee

Teie 30.04.2025 nr 7-4/491-1

Meie 20.05.2025 nr 7.2-3.1/2620-1

**Keila linnas Maanteeserva kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu
kooskõlastamine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Sandra Danilson OÜ Entec Eesti poolt koostatud „Keila linn, Maanteeserva kinnistu ja lähiala detailplaneeringu“ tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahendus ei vasta asjakohasele normile.
Seletuskirjas puudub viide Siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.
2. Planeering paikneb ohtliku ettevõtte ohualas, mis tõttu tuleb viia läbi täiendav riskide hindamine, kas planeeritav ehitis antud asukohas on sobiv või mitte. Tutvuda - <https://www.rescue.ee/files/2019-11/18-03-28-metoodika-kems-planeeringute-ja-ehitusprojektide-kooskolastamise-otsuse-tegemine.pdf?4271081ef1>

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Sandra Danilson
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus