



PÄÄSTEAMET

Kaido Koppel  
Pärnu Linnavalitsus  
linnaavalitsus@parnu.ee

Teie 07.05.2024 nr 8-4/3172/2024-5

Meie 29.05.2024 nr 7.2-3.4/2688-2

**Pärnu linnas Väike-Posti tn 6 kinnistu  
detailplaneeringu kooskõlastamine**

Austatud Kaido Koppel

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Ferrysan OÜ koostatud töö nr DP 4-23 Pärnu maakond, Pärnu Linn, Pärnu linn, Väike-Posti tn 6 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Veevõtukoht peab vastama Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetele, mitte standardi EVS 812-6:2012/A2:2017 nõuetele.
2. Planeeringu põhijoonisel ei ole tuvastatavad rajatavad tulekindlad tarindid, mis on kirjeldatud planeeringu seletuskirja tuleohutuse osas.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toiminguid vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Anastasia Raud  
Ohutusjärelvalve büroo  
inspektor  
Lääne päästekeskus

Anastasia Raud  
+372 5334 5835  
anastasia.raud@rescue.ee