

Tõnu Pomerants
Elekman OÜ
elekman@elekman.ee

Teie 13.03.2024

Meie 11.04.2024 nr 3-1.1/2024/1667

Vastus kooskõlastuse taotlusele

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse Elektrilevi OÜ tellimisel Keskkonnaprojekt OÜ koostatud tööprojekti „KOSE 110/35/10 PAJ Ravila 10 kV fiidri“ Töö nr IP6050 asendiplaanid kooskõlastamiseks.

Projektiga on planeeritud RMK haldusalasse kuuluvatele kinnisasjadele Paunküla metskond 61 (katastritunnus 33702:002:0588) paigaldada 10kV maakaabel ja Paunküla metskond 203 (katastritunnus 14002:003:0367) paigaldada 10 kV maakaabel ja komplektalajaam ning likvideerida osaliselt õhuliinid.

RMK on tutvunud esitatud asendiplaanidega ning kooskõlastab tööprojektiga „KOSE 110/35/10 PAJ Ravila 10 kV fiidri“ Töö nr IP6050 antud lahendused eelpool nimetatud kinnisasjade osas. Juhime siinjuures tähelepanu, et **kinnisasjal Paunküla metskond 203 tuleb maakaablid paigaldada kaitsetorusse ja vähemalt 1,0 m sügavusele**. Palume selles osas projekti täiendada.

Teatame, et elektripaigaldiste omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldiste ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras.

Piiratud asjaõiguse seadmiseks riigile kuuluvale kinnisasjale tuleb alates 01.02.2024 piiratud asjaõiguse ruumikuju sisestada piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi ([PARI](#)).

Piiratud asjaõiguste seadmiseks ja tehnorajatise rajamiseks täitke palun [taotlus koos lisadega 1-3](#) ja edastage see RMK maaõiguse spetsialistile Urve Jõgi (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Kevvai
Kirde regiooni metsaülem

Sama: kp@keskkonnaprojekt.ee

506 6931 andrus.kevvai@rmk.ee