



Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastrirüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 12.08.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on Informaatiivsed.

TÖÖ NR	12314G	OBJEKT	Kaldamänni kinnistu liitumine madalpingel		
TÖÖ KOOD	LC1851	AADRESS	Tartu maakond Peipsiääre vald Kodavere küla		
KOOSTAS	A. Kasak	PAIL	12314G geoalus		
KONTROLLIS	M. Sepp	MÕÕTKAVA	LEHT	JÕONIS	
MÕÕDISTATUD	31.07.24	1:500	1 / 1	Geodeetiline alusplaan	

Kirjanurk
TEL 0693987 EEE000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa

Tingmärgid:

	Projekteeritud m/p kaabel kaevikus N750 kaablikaitsetorus.
	Projekteeritud maandus
	Projekteeritud liitumiskilp

Olemasolev LK220437.
Pealülitit alla paigaldada
hargnemiskleemid 2x4G50 kaablite
ühendamiseks. Hargnemisklemmidelt
taastada ühendus LK pealülitiga ja
ühendada klemmidele projekteeritud
maakaabel.

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G50 (Kaljupoja AJ F3,
LK220437 - LK230768), $L_{trass}=91m$ ($L_{kaabel}=95m$), nr MPL430019.
Maapinnas kaabel terves ulatuses D110 750N kaitsetorus.

Paigaldada pot.ring ümber
liitumiskilbi, $R_m \leq 100\Omega$
Tarbijakaabli tarvis paigaldada D50
PVC 450N toru, min 2m kilbi seinast!
Ots tuua maapinnale ja sulgeda.

Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp LK230768
Kaldamänni kinnistu elektrivarustuse tarvis.
Kilbi ukse avanemise suund lääne suunas.
Peakaitse kilbis: 3x25A, P2P arvesti.
EIC kood: 38ZEE-00799610-J.
Maapinna kõrgus $\pm 0,00=38,10$

MÄRKUSED:

1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 12314G (KOOST 07.2024)
(kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE
VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTEENÄHTUD KORRAS
4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
6. RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDED KOOSKÖLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
7. RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA
JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT "TEETÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE" VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS -
"MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD" TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

Projekteeris:	J.Lütt	TELLIJA:		
Projekti juht:	H. Lomp	ELEKTRILEVI OÜ		
TOIMING	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT	JOONISE LIIK	TÖÖJÕONIS	
PROJEKTI NIMI:	Kaldamänni kinnistu liitumine elektrivõrguga Kodavere küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond	JOONISE NIMI:	Asendiplaan	
		MOÕTKAVA	M1:500	
		KUUPÄEV:	13.08.2024	KOOD
		TÖÖ NR:	LC1851	LEHT:
		JOONIS NR:	EL-1	LEHT:
			1	LEHT:
				1

AS STIK-ELEKTER
Roosna-Alliku vald, Järva maakond
Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452
stik-elekter@stik-elekter.ee