



TRANSPORDIAMET

Harju maakond
Tallinn
Lasnamäe linnaosa
Valge tn 4/1
11413

info@transpordiamet.ee

Teie: 20.06.2024 nr
8-1/24-012/10905-1
Meie: 01.07.2024 nr 6.2-2/28238

**Projekteerimistingimuste eelnõu
kooskõlastus**

Põllumajandus- ja Toiduamet (edaspidi PTA) on tutvunud Transpordiameti (registrikood 70001490) poolt 20.06.2024 esitatud projekteerimistingimuste taotlusega nr 8-1/24-012/10905-1 (registreeritud PTA dokumendihaldussüsteemis nr. 6.1-1/4991) Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Koseveski külas Riigitee 14107 Vanassaare–Ruskavere tee km 7,996 asuva Kose silla (nr 495) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

Kavandatava tegevuse mõjualasse jääb Kose (maaparandussüsteemi/ehitise kood 2105370010040/001) maaparandusehitise maa-ala ja selle rajatised, sealhulgas drenaažisuudmed (vt lisa 1. Kuivendusvõrgu plaan).

Maaparandussüsteem peab kasutamise kestel vastama maaparandussüsteemi nõuetele (maaparandusseadus (edaspidi MaaParS) § 47 lg 11). Maaparandussüsteemis on keelatud takistada veevoolu ja paisutada vett (MaaParS § 47 lg 1). Tagatud peab olema maaparandusehitiste ja -rajatiste korrashoid ja toimimisvõime (MaaParS § 47 ja § 49 lg 1). Projekteerimisel tuleb arvestada, et rekonstrueeritav ehitise ei tohi takistada ega kahjustada maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist lisaks oma kinnisasjale ka naaberkinnisasjadel (MaaParS § 44 lg 2 ja 3). Projektis tuleb ette näha, et maaparandussüsteemi kahjustamise korral peab kahjustuse tekitaja selle kõrvaldama.

Lisaks juhin tähelepanu, et PTA andmed maaparandussüsteemi rajatiste asukoha kohta on ligikaudsed. Enne projekteerimist tuleb teha uurimistööd tööde mõjualasse jäävate maaparandussüsteemi rajatiste täpse asukoha määramiseks (MaaParS § 17).

Lähtuvalt eeltoodust esitame kooskõlastuse tingimused, millega nõustumisel võib lugeda Riigitee 14107 Vanassaare–Ruskavere tee km 7,996 asuva Kose silla ümberehituse projekteerimistingimuste eelnõu PTA poolt kooskõlastatuks.

1. Projekteerimisel tuleb arvestada, et kavandatav tegevus ei tohi takistada ega kahjustada maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist lisaks oma kinnisasjale ka naaberkinnisasjadel (MaaParS § 44 lg 2 ja 3).
2. Kuna kuivendusvõrgu plaanil on drenaaži, sh drenaažisuudmete asukohad ebatäpsed, siis tuleb projekteerimiseks vajalike uurimistööde käigus fikseerida ehitustegevuse mõjualas asuvate Kose (maaparandussüsteemi/ehitise kood 2105370010040/001) maaparandusehitise drenaažisuudmete

täpne asukoht (MaaParS § 47 lg 6).

3. Maaparandussüsteem ja selle täpsustatud rajatised tuleb kanda projekti joonistele. Projekti seletuskirja tuleb lisada informatsioon projekteeritud tegevustega hõlmatud mõjualas asuva maaparandussüsteemi ja selle rajatiste kohta ning projekti seletuskiri peab kirjeldama mõju nendele, sh meetmeid maaparandussüsteemi ja selle rajatiste kaitseks. (MaaParS § 47 lg 6).

4. Tööde käigus rikutud maaparandussüsteemi rajatised tuleb taastada. Tööd tuleb teha maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud määrustest tulenevate nõuete kohaselt (MaaParS § 46 lg 1, § 44 lg 5 ja ehitusseadustik, edaspidi EhS § 11).

5. Ehitusloa ja kasutusloa eelnõud tuleb esitada PTA-le kooskõlastamiseks (MaaParS § 50 lg 1 ja EhS § 54 lg 1 ja lg 6 p 1).

(allkirjastatud digitaalselt)

KRISTI VÄLBE

Juhtivspetsialist

Lisa:

1. Kuivendusvõrgu plaan

Diana Lall

Põllumajandus- ja Toiduameti Ida regioon

Suur 3, Jõgeva

+372 5340 8750

diana.lall@pta.agri.ee